


骨材のアルカリシリカ反応性試験結果報告書

*** 原本必要の際はお問合わせください ***

青森県生コンクリート工業組合
技術研修センター 所長
〒030-0902
青森県青森市合浦1丁目3-3
TEL：017-743-1341 FAX：017-743-1408



承認署名者・技術部長 山本 寛



顧客名称	泉山興業（株）六ヶ所採石場				
顧客住所	〒039-3211 青森県上北郡六ヶ所村大字出戸字棚沢山1番地				
試験方法	JIS A 1145:2022「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）※」による。 但し、溶解シリカ量の定量は原子吸光光度法により実施した。				
試験 品 目	受領年月日	令和6年11月15日			
	搬入方法	宅配便			
	受入状態	袋詰め			
	試料採取年月日	令和6年11月14日			
	試料採取場所	青森県上北郡六ヶ所村大字出戸字棚沢山1番地			
	採取者	鎌田 隆治 氏			
	製造業者	泉山興業（株）六ヶ所採石場			
その他 (採取立会者)	—				
	種類	碎石2005（碎石1505・碎石1305）			
	産地	青森県上北郡六ヶ所村大字出戸字棚沢山国有林2023林班内			
	提出先	—			
備考					

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験 結果	試験年月日	令和6年11月21日 ~ 令和6年11月22日				
	試験実施場所	技術研修センター化学試験室				
	試験項目	①	②	③	平均値	判定
結果	アルカリ濃度減少量 Rc (mmol/L)	155	156	156	156	無害
	溶解シリカ量 Sc (mmol/L)	12	11	11	11	
備考	※上記試験は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。					

注1) 本書の試験結果は、顧客から持ち込まれた試料のみ有効である。

注2) 試験品目の「受領年月日」、「搬入方法」、「受入状態」以外は顧客からの申告によるものである。

注3) 当技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本報告書の一部だけを複製することを禁じる。

以上